

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ

Комунальне підприємство «ОБУХІВРАЙТЕПЛОМЕРЕЖА» (КП «ОБУХІВРАЙТЕПЛОМЕРЕЖА»), ідентифікаційний код юридичної особи з ЄДРПОУ – 32724676, місцезнаходження суб'єкта господарювання - 08700, м.Обухів, Київська обл., вул. Володимира Чаплінського, буд 3; місцезнаходження об'єкта/ промислового майданчика: 08700 Київська обл., м. Обухів, м-н Яблуневий, буд. 20-Г; тел.: +38067-383-4949, +38067-406-5860, e-mail: teplo_obuhiv@ukr.net має намір отримати дозвіл на викиди для існуючого об'єкта – бойлерна (котельня) на мікрорайоні Яблуневий м. Обухів.

Підприємство відноситься до другої групи – об'єкти, які взяті на державний облік і не мають виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватись найкращі доступні технології та методи керування.

У відповідності з Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» №29 від 2017 року діяльність даного підприємства не підлягає оцінці впливу на довкілля.

Загальний опис об'єкта (опис виробництв та технологічного устаткування). Котельня працює на покриття потреб споживачів в опаленні та гарячої води протягом опалювального сезону (176 діб – для м. Обухів Київської області).

В якості джерела теплової енергії для нагрівання теплоносія системи тепlopостачання на потреби опалення будівель споживачів встановлено в існуючій будівлі газової котельні два газових конденсаційних котла «Укрінтерм-2000к» (2 шт.) потужністю 2000,0 кВт (1,720 Гкал/год) кожний. Загальна теплова потужність встановленого котлового обладнання складає 4000,0 кВт (3,440 Гкал/год).

Кожен газовий котел укомплектований пальниками з можливістю модуляції процесу горіння. Це дає високу ефективність регулювання процесу теплогенерації котельним обладнанням при дотриманні температурного графіка та при зміні теплового навантаження споживача.

Теплоносій в системі опалення - вода ≤ 100 °С.

Газові котли працюють на газоподібному паливі (природний газ). Теплота спалювання $Q_{ig} = 8286$ ккал/м³ = 34,69 МДж/кг (ГДж/т).

Номінальна електрична потужність працюючого обладнання становить 46,1 кВт.

Процеси вироблення і транспортування теплової енергії, а також регулювання кількості її споживання в котельній автоматизовані та оснащені засобами захисту та сигналізації при виході параметрів в позамежні області, що дозволяє говорити про використання енергозберігаючих технологій з елементами безпечної експлуатації паливоспоживаючих агрегатів.

Відомості щодо видів та обсягів викидів: потенційний валовий викид забруднюючих речовин складає 1,84 тис.т/рік (оксид вуглецю, оксиди азоту [NO+NO₂] у перерахунку на діоксид азоту, азоту (1) оксид [N₂O], вуглецю діоксид, метан та ін.).

Більш розширені відомості щодо видів та обсягів викидів забруднюючих

речовин наведено в «Інформація про отримання дозволу на викиди для ознайомлення з нею громадськості».

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та потребують виконання для проммайданчика не передбачені, так як немає виробництв та устаткування, на яких повинні впроваджуватись найкращі існуючі технології та методи керування.

Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання та дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: для проммайданчика КП «ОБУХІВРАЙТЕПЛОМЕРЕЖА» природоохоронні заходи щодо скорочення викидів не передбачені. Перевищень нормативів гранично допустимих викидів відповідно до законодавства не має.

Відповідність пропозиції щодо дозволених обсягів викидів законодавству: пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, які віднесені до інших джерел викидів, встановлені згідно з вимогами законодавства України. На проммайданчику котельної немає джерел неорганізованих викидів.

Відповідно до ДСП 173-96 нормативний розмір для котелень не встановлено, а рохрахунковий розмір санітарно-захисної зони для даного об'єкта *не призначається*, так як розрахунок розсіювання показав, що в жодному з напрямків та на житловій забудові немає перевищень гігієнічних нормативів.

Підприємство не вносить суттєвого вкладу у забруднення атмосферного повітря м. Обухів.

Пропозиції та зауваження громадських організацій та окремих громадян приймаються протягом 30 календарних днів з дати оприлюднення даного повідомлення в місцевих засобах масової інформації Київською обласною військовою адміністрацією (Київська обласна державна адміністрація): 01196, м.Київ, площа Лесі Українки, буд.1, тел.(044)286-84-11, для звернення громадян e-mail: zvern@koda.gov.ua.